

Изменение № 1
к техническому заданию № 20-04-13/2-14 от 04.05.2023
на техническое обслуживание передвижного автогазозаправщика
ПАГЗ 1500-24,5-3-СН₄ и колонки автогазозаправочной компримированного
природного газа ЛПА-ГЗК-131/50М

1. Дополнить п. 1.5.5 технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: допускается привлечение специалистов сторонних организаций, прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности по Б. 7.4, Б 8.5, проверку знаний по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В и имеющие право проведения работ по испытаниям и измерениям в электроустановках до 1 кВ, а также для выполнения текущего ремонта колонки автогазозаправочной компримированного природного газа и блока электроники для колонок автогазозаправочных ЛПА-БЭК.

2. Дополнить п. 6.1.1 «Виды технического обслуживания» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: работы по ежедневному осмотру (ЕО) и ТО-1 оборудования проводятся силами и специалистами Заказчика. В рамках выполнения ТО-2, работы по ЕО и ТО-1 должны выполняться за счет сил и средств Исполнителя, т.е. в состав работ ТО-2 входят работы по ТО-1. В свою очередь в состав работ ТО-1 входят работы по ЕО.

3. Дополнить п. 6.2 «Порядок проведения ЕО» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: работы по ежедневному осмотру (ЕО) оборудования проводятся силами и специалистами Заказчика. В рамках выполнения ТО-1, работы по ЕО должны выполняться за счет сил и средств Исполнителя, т.е. в состав работ ТО-1 входят работы по ЕО.

4. Дополнить п. 6.3 «Порядок проведения ТО-1» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: работы по ТО-1 оборудования проводятся силами и специалистами Заказчика. В рамках выполнения ТО-2, работы ТО-1 должны выполняться за счет сил и средств Исполнителя, т.е. в состав работ ТО-2 входят работы по ТО-1.

5. П. 6.3 «Порядок проведения ТО-2» изменить на П. 6.4 «Порядок проведения ТО-2»

6. Дополнить п. 6.4 «Порядок проведения ТО-2» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: все работы по ТО-2 оборудования должны выполняться за счет сил и средств Исполнителя, включая разовые работы, предусмотренные по ТО-1 и ЕО.

7. Изменить п. 7.1.1 и читать в следующей редакции:

7.1.1 Виды технического обслуживания:

- ТО-1 - ежедневное;
- ТО-2- еженедельное;
- ТО-3 - ежемесячное;
- ТО-4 - полугодовое;
- ТО-5 - годовое.

8. Дополнить п. 7.2 «Порядок проведения технического обслуживания» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: работы по ТО-1, ТО-2, ТО-3 оборудования проводятся силами и специалистами Заказчика. В рамках выполнения ТО-4 и ТО-5 оборудования работы

по ТО-1, ТО-2 и ТО-3 разово должны выполняться за счет сил и средств Исполнителя, т.е. в состав работ ТО-4 и ТО-5 входят работы по ТО-1, ТО-2 и ТО-3. Поверка приборов согласно п. 11 таблицы 5 технического задания выполняются метрологической службой Заказчика.

9. Дополнить п. 8.2 «Перечень работ» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: работы по текущему ремонту колонки автозаправочной компримированного природного газа будут выполняться силами и за счет средств Исполнителя по мере наступления события согласно интервалу или в случае выхода из строя элемента, узла, запасной части оборудования.

10. Дополнить п. 9.2 «Порядок проведения ТО блока» технического задания примечанием и изложить в следующей редакции:

«Примечание: работы по ежедневному наружному осмотру, еженедельной очистке загрязнений с поверхностей блока проводятся силами и специалистами Заказчика. В рамках выполнения ежегодных работ согласно п. 3-5 таблицы 7 (п. 9.2) технического задания, работы по ежедневному осмотру и еженедельной очистке блока электроники разово должны выполняться за счет сил и средств Исполнителя.

11. Изменить п. 8.1 технического задания и читать в следующей редакции:

«8.1 Возможно привлечение специалистов сторонних организаций:

- прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности по Б 7.4 «Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;
- прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности по Б 8.5 «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах»;
- прошедшие проверку знаний по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В;
- имеющие право проведения работ по испытаниям и измерениям в электроустановках до 1 кВ;
- имеющие разрешение завода-изготовителя на выполнение текущего ремонта колонки автозаправочной компримированного природного газа;
- имеющие разрешение завода-изготовителя на выполнение текущего ремонта блока электроники для колонок автозаправочных ЛПА-БЭК.

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров

Пояснительная записка

В связи с отсутствием предложений для участия в закупочной процедуре по ЛОТу 33/БГЭ по состоянию на 12.07.2023, внесены изменения в техническое задание № 20-04-13/2-14 от 04.05.2023 на техническое обслуживание передвижного автогазозаправщика ПАГЗ 1500-24,5-3-CH₄ и колонки автогазозаправочной компримированного природного газа ЛПА-ГЗК-131/50М.

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров